

भ्रमण आख्या-जनपद-महाराजगंज
दिनांक-19-22 अक्टूबर 2022

भ्रमण टीम के सदस्य:

1. योगेन्द्र यादव, एस0एन0सी0यू0, सॉफ्टवेयर कोअर्डिनेटर, बाल स्वास्थ्य अनुभाग।
2. जमाल अहमद, कार्यक्रम समन्वयक, जनसूचना।

मिशन निदेशक महोदया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जनपद-महाराजगंज का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। पर्यवेक्षण के उपरन्त आख्या निम्नवत है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-बृजनगंज / बहुदुरी।

- मेन रोड से चिकित्सालय की तरफ आने वाली सड़क के मोड़ पर साईनेज लगाने की आवश्यकता है।
- चिकित्सालय में चारों तरफ घास, झाड़ियां उगी है। और काफी गंदगी देखने को मिली।
- चिकित्सालय का भवन की स्थिति काफी दैनीय है। छत दिवारों में सीलन है। जगह जगह प्लस्टर उखड़ चुके हैं। इसकी मरम्मत एवं रंगाई पोतार्ड की आवश्यकता है।
- Toilet की स्थिति काफी खराब है। सभी नलके, टॉटी खराब हो चुके हैं।
- सभी जगहों पर Plumbing Work एवं Electric wiring की मरम्मत कराने की आवश्यकता है।
- चिकित्सालय में एक्सरे मशीन चालू हालत में है, परन्तु एक्सरे टेबल नहीं है। Dark Room में Running Water की सुविधा नहीं है। मशीन ऑपरेट करते समय, रेडियेशन से बचने के लिए X-Ray Lead Protection Screen नहीं है।
- लेबर रूम के बाहर Shoe Rack, Shoe Cover, Mask आदि की व्यवस्था नहीं की गई है।
- प्रसव कक्ष में उपयोग में लाए जा रहे प्रसव मेज पर रखे Kelis Pad पंक्चर पाया गया।
- Bio Waste हेतु बने कमरे को उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। चिकित्सालय प्रांगण में कई जगह इस्तेमाल किए गए सीरिज / निडिल एवं दूसरे Bio Waste बिखरे पड़े थे।
- Autoclave को उपयोग में लाया नहीं जा रहा है। किसी भी स्टाफनर्स को Autoclave को चलाना नहीं आता है।
- प्रसव कक्ष में सभी 07 ट्रे और उसमें रखे जाने वाले उपकरण पूर्ण नहीं थे।

Shel

Shel

- पांच वर्ष तक के आयु के बच्चों के Diarrhoea एवं Pneumonia से सम्बन्धित कोई रिकार्ड नहीं पाया गया।
- फार्मसी के अन्तर्गत स्टोर में Iron Rack की कमी के कारण दवाओं के कर्टन जमीन पर रखे हुए थे। रिकार्ड ठीक से Maintain नहीं किये जा रहे हैं।
- प्रभासी चिकित्साधिकारी के स्तर से Medicine से सम्बन्धित स्टॉक का वेशिकिकेशन नहीं किया जा रहा है।
- चिकित्सालय परिसर में कहीं पर भी EDL Display नहीं किया गया है।
- आर0बी0एस0के0 टीम में स्टॉफ की कमी है। टीम-ए के पास लैपटॉप नहीं है।
- वाहन के भुगतान की समस्या होने के कारण सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / आर0बी0एस0के0 टीम द्वारा Field Visit ठीक से नहीं हो पा रहा है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-लक्ष्मीपुर

- लेबर रूम के बाहर Shoe Rack, Shoe Cover, Mask आदि की व्यवस्था नहीं की गई है।
- प्रसव कक्ष में उपयोग में लाए जा रहे प्रसव मेज पर Kelis Pad नहीं पाया गया। स्टोर से निकलवाकर प्रसव मेज पर Kelis Pad रखवा दिया गया।
- प्रसव कक्ष एवं स्टोर में भी Cord Clamp/ Oxotocin उपलब्ध नहीं है।
- प्रसव कक्ष में Digital Wall Clock, Digital Weighing Machine खराब पाया गया।
- Bio Waste हेतु बने कमरे को उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। चिकित्सालय प्रांगण में कर्दू जगह इस्तेमाल किए गए सीरिज/निडिल एवं दूसरे Bio Waste बिखरे पड़े थे।
- Autoclave को उपयोग में लाया नहीं जा रहा है। किसी भी स्टाफनर्स को Autoclave को चलाना नहीं आता है।
- जे.एस.एस.के. के अन्तर्गत लाभार्थी को दिया जाने वाले ड्राईट की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि ड्राईट चार्ट भी Display नहीं किया गया है।
- स्टाफ नर्स को बायो मेडिकल वेस्ट से सम्बन्धित जानकारी नहीं थी।
- चिकित्सालय में चारों तरफ घास, झाड़ियां उभी है। और काफी गंदगी देखने को मिली।
- चिकित्सालय के छत/दिवारों की मरम्मत एवं रंगाई पोताई की आवश्यकता है।
- Toilet की स्थिति काफी खराब है। सभी नलके, टॉटी खराब हो चुके हैं।
- सभी जगहों पर Plumbing Work एवं Electric wiring की मरम्मत कराने की आवश्यकता है।
- प्रसव कक्ष में सभी 07 ट्रे और उसमें रखे जाने वाले उपकरण पूर्ण नहीं थे।

SR

Sardar

- चिकित्सालय परिसर में कहीं पर भी EDL Display नहीं किया गया है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र—रतनपुर

लेबर रूम:-

- प्रसव कक्ष काफी गंदा था, बाहर थू रोक नहीं रखा गया था। लेबर रूम के स्टॉफ नर्स एवं अन्य द्वारा चप्पल/जूते पहन कर अन्दर जाते रहे हैं।
- प्रसव मेज पर Kelis Pad नहीं रखे थे। स्टोर से निकलवाकर Kelis Pad रखवा दिया गया।
- प्रसव कक्ष में Digital Wall Clock , Digital Weighing Machine, Refrigerator खराब पाया गया।
- Autoclave को उपयोग में लाया नहीं जा रहा है। किसी भी स्टाफनर्स को Autoclave को चलाना नहीं आता है।
- दो प्रसव कक्ष के बीच पर्दा नहीं था। MOIC को उपरोक्त से अवगत करा दिया गया है। उन्होने टीम को आश्वस्त कराया है कि जल्द ही प्रसव कक्ष की कमियों को दूर करा दिया जाएगा।
- एक्सरे मशीन लगभग 6 माह से आकर CHC पर रखा है परन्तु स्टॉल नहीं किया गया है।
- औषधी भण्डरण ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है। ढेरों कर्टन जमीन पर रखे हुए थे। चीफ फार्मासिस्ट को व्यवस्थित तरीके से रखने हेतु बताया गया।
- चिकित्सालय परिसर में कहीं पर भी EDL Display नहीं किया गया है।
- चीफ फार्मासिस्ट द्वारा टीम को आश्वस्त कराया है कि दो तीन दिन में EDL लगवा दिया जाएगा।
- चिकित्सालय का एक जनरेटर खराब होने के कारण Power Backup पूरा नहीं हो पा रहा है।
- Vehicle के Payment की समस्या होने के कारण आर0बी0एस0के0 टीम एवं स्पॉटिव सुपरविजन विजिट प्रभावित हो रहा है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र—धुगली

- मेन रोड से चिकित्सालय की तरफ आने वाली सड़क के मोड़ पर सार्डिनेज लगाने की आवश्यकता है।
- चिकित्सालय परिसर/भवन की रंगाई पुताई का काम चल रहा है। सभी जंग लगे फर्नीचर को पेंट करने का काम शुरू हो चुका है। Plumbing और Electric से सम्बन्धित Repair Work शुरू हो चुका है।

Shiv

Sharma

- प्रसव कक्ष व्यवस्थित किया जा रहा है।
- प्रसव कक्ष में एन0बी0सी0सी0 Functional पाया गया।
- कण्डोम बॉक्स बनाने का आर्डर दिया जा चुका है।
- प्रसव कक्ष में ऑटोक्लेव नहीं है।
- चिकित्सालय परिसर में बायोवेस्ट रखने हेतु कमरा नहीं बना हुआ है।
- आर0बी0एस0के0 टीम में 02 Para Medical Staff कम हैं।
- चिकित्सालय प्रांगण नीचे होने के कारण जल जमाव की समस्या होती है।
- Child Death की रिपोर्टिंग नहीं की जा रहा है, एवं Child Death Review Committee का गठन भी नहीं किया गया है। MOIC द्वारा टीम को आश्वस्त किया गया है कि, शीघ्र ही Child Death Review Committee का गठन कर लिया जाएगा।

पोषण पुनर्वास केन्द्र(NRCC)

राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम एवं डा0 एम0क्यू0 तारी, डी0ई0आई0सी0 मैनेजर, महाराजगंज, द्वारा दिनांक 22.10.2022 को प्रातः 08:00 बजे संयुक्त जिला चिकित्सालय, महाराजगंज पर बने पोषण पुनर्वास केन्द्र(NRCC) का भ्रमण किया गया।

Duty Roster के अनुसार Dr. Shubham, MOIC, Ms. Pujja Tripathi-Dietitian, Ms. Manju Yadav-Staff Nurse, अनुपस्थित पाये गए, सिर्फ श्रीमती ज्ञानवती यादव, (कुक), पोषण पुनर्वास केन्द्र(NRCC) पर मौजूद थीं। एन0आर0सी0 पर कुछ गंदगी पार्ई गई। Refrigerator में Used Syringe पाया गया।



ज्योती यादव,

कार्यक्रम समन्वयक, जनसूचना



योगेन्द्र यादव,

एस0एन0सी0यू0, सॉफ्टवेयर
कोअर्डिनेटर, बाल स्वास्थ्य,