



सहयोगात्मक पर्यवेक्षण
जनपद- उन्नाव
दिनांक- 21.01.2019 से 22.01.2019

पर्यवेक्षक-

- रणधीर सिंह, सहायक अभियन्ता, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।
- विपिन कुमार श्रीवास्तव, कार्यक्रम सहायक, निर्माण अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।

मि०नि० निदेश०क, एन0एच0एम0 के पत्रांक एस.पो.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड.ई/2018-19/04/10262 दिनांक 31.12.2018 में प्रदत्त निर्देशानुसार उपरोक्त पर्यवेक्षकों द्वारा दिनांक 21.01.2019 एवं 22.01.2019 को जनपद उन्नाव के निम्नांकित चिकित्सा इकाइयों/सामुदायिक स्तर कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण किया गया-

- ✓ दिनांक 21.01.2019 को जनपद उन्नाव में हास्पिटल मैनेजर के साथ जिला महिला चिकित्सालय का पर्यवेक्षण किया गया। साथ ही चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन डी0आई0ई0सी0 का पर्यवेक्षण किया गया। भ्रमण के उपरान्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका को भ्रमण के दौरान पायी गयी कमियों से अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका द्वारा शीघ्र ही पायी गयी कमियों को दूर करने का आवासन दिया गया।
- ✓ दिनांक 22.01.2019 को अवर अभियन्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय एवं जिला कार्यक्रम कम्प्यूनिटी प्रबन्धक के साथ निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माखी का भ्रमण किया गया। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सफीपुर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बांगरमऊ का पर्यवेक्षण किया गया।

दिनांक	Major Findings from the Visit Site	Intervention/Activities Identified	Level of Intervention
प्रथम दिवस 21.01.2019	<p>जिला महिला चिकित्सालय Labour Room-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Privacy हेतु मानकानुसार पर्दे लगे थे। • प्रसव पंजिका एवं केस०गीट में MCTS Number अंकित नहीं किये जा रहे थे। • Partograph नहीं भरा जा रहा था। • HRP Register का अवलोकन किया गया। • इमरजेन्सी ट्रे उपलब्ध थी। ट्रे में आव०यक सभी दवाइयां उपलब्ध थी। <p>ANC Ward/ PNC Ward</p> <ul style="list-style-type: none"> • PNC Ward की दीवारों एवं छत पर बहुत अधिक शीलन (वाटर सिपेज) पायी गयी। • शौचालय की छत एवं दीवारों पर भी शीलन (वाटर सिपेज) पायी गयी। • आई0ई0सी0 एवं समस्त प्रोटोकाल पोस्टर का समुचित प्रदर्शन नहीं पाया गया। • खिडकियों पर पर्दे नहीं लगे थे। • साफ सफाई का समुचित प्रबन्ध था। • Bio waste हेतु 3 Coated Bins उपलब्ध था। 	 <p style="text-align: right;">ANC Ward/ PNC Ward</p> <p>मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका एवं अवर अभियन्ता को शीलन (वाटर सिपेज) की सूचना दी गयी। आपसी समन्वय स्थापित करते हुये शीघ्र ही इसे दूर कराने के निर्देश दिए गये।</p> 	<p>मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका एवं अवर अभियन्ता के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित।</p>

- लाभार्थियों से वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि उन्हें जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत भोजन प्राप्त हो रहा है।

KMC Ward

- वार्ड में कुल 08 बेड है। 03 बच्चे एडमिट थे। बच्चों को सही तरीके से के0एम0सी0 (कंगारू मदर केयर) किया जा रहा था।
- प्रोटोकाल पोस्टर उपलब्ध नहीं थे।
- बिजली का समुचित प्रबन्ध था।

SNCU Ward-

- पर्यवेक्षण वाले दिवस में कुल 10 बच्चे एडमिट थे। विगत माह में कुल 72 बच्चे एडमिट थे।
- 02 AC Install थे एवं सुचारु रूप से कार्य कर रहे थे।
- 08 रेडियन्ट वार्मर क्रियाशील थे।
- वार्ड में 02 चिकित्सा अधिकारी एवं 10 स्टाफ नर्स की तैनाती है। 02 स्टाफ नर्स को KMC ward में attach किया गया था।

Immunization Ward

- दिनांक 21.12.2018 के पचात् हेपेटाइटिस बी के टीके की अनुपलब्धता के कारण नवजात शिशु को नहीं लगाया जा रहा है।

औषधि स्टोर

- ORS & Zinc की उपलब्धता नहीं है।

आगा कार्यकम-

- माह दिसम्बर 2018 का इकाई का औसतन आगा भुगतान रू0 32340/- है।



KMC Ward



SNCU Ward



Drug Store







दिनांक
21.01.2019


डी0ई0आई0सी0 का निर्माण कार्य

- उमांकर दीक्षित जिला चिकित्सालय परिसर में ही डी0ई0आई0सी0 का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। भवन का सिविल कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। प्रथम तल पर कमरों में वाल पुट्टी का कार्य हो रहा था। साथ ही दरवाजों की फिटिंग का कार्य भी किया जा रहा था। भवन में विद्युत वायरिंग का कार्य भी हो चुका है।



कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य दिसम्बर 2018 था। स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समस्त कार्य फरवरी 2019 तक पूर्ण हो जायेगा। सहायक अभियन्ता से दूरभाष पर वार्ता करके निर्देश दिए गये कि निर्माण कार्य को गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुये शीघ्र पूर्ण कराया जाये।

<p>द्वितीय दिवस 22.01.2019</p>	<p>निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माखी</p> <p>➤ मुख्य भवन</p> <ul style="list-style-type: none"> निर्माण कार्य लगभग 70 प्रतिशत पूर्ण। प्लम्बिंग का कार्य लगभग पूर्ण। रैम्प का कार्य प्रगति पर है। फर्नीचर पर टाइल्स का कार्य प्रगति पर है। बाउन्ड्रीवाल पूर्ण। ओओएचटीओ पूर्ण। <p>➤ चिकित्साधिकारी आवास— पूर्ण।</p> <p>➤ टाइप 1 आवास</p> <ul style="list-style-type: none"> निर्माण कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण। प्लास्टर पूर्ण। <p>➤ टाइप 2 आवास</p> <ul style="list-style-type: none"> निर्माण कार्य लगभग 70 प्रतिशत पूर्ण। ओओएचटीओ – सिविल कार्य पूर्ण। 	 <p>Main Building</p>  <p>M.O. Residence</p>  <p>Type 1 Residence</p>  <p>Type 2 Residence</p>  <p>OHT</p>	<p>कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च 2019 है। स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कार्य मई 2019 तक पूर्ण हो जायेगा।</p> <p>अवर अभियन्ता को निर्माण कार्य को गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुये ससमय पूर्ण करने के निर्देश दिए गये।</p>
<p>द्वितीय दिवस 22.01.2019</p>	<p>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सफीपुर</p> <p>चिकित्सा प्रभारी डा० ललित कुमार जिला चिकित्सालय में LAQSHA प्रशिक्षण में थे।</p> <p>इकाई में कुल 6 स्टाफ नर्स (जिनमें से 3 संविदा पर) एवं 09 चिकित्सकों की तैनाती है। जिनमें से 01 LMO है।</p> <p>जेओएसओवाईओ कार्यक्रम—</p> <ul style="list-style-type: none"> लेबर रूम में 3 स्टाफ नर्सों की तैनाती है जिसमें से 2 नर्स संविदा पर है। विगत माह में इकाई पर कुल 417 प्रसव हुए है। जिनमें से 409 live birth है। पार्टोग्राफ नहीं भरा जा रहा है। प्रसव पंजिका पर MCTS न० नहीं दर्ज किया जा रहा है। 		<p>कार्यवाही चिकित्सा प्रभारी के स्तर से अपेक्षित</p>

	<p>जे0 एस0 एस0 के0 कार्यक्रम-</p> <ul style="list-style-type: none"> जे0एस0एस0के0 डायट रजिस्टर का अवलोकन किया गया जिसमें लाभार्थी को दिया जाने वाला डायट अंकन किया गया था। <p>लेबर रूम -</p> <ul style="list-style-type: none"> लेबर रूम मानकानुसार सुसज्जित नहीं पाया गया। privacy हेतु पर्दे नहीं लगे थे। समस्त प्रोटोकॉल पोस्टर डिस्प्ले नहीं किये गये थे। साफ- सफाई का अभाव था। <p>पी0एन0सी0 वार्ड-</p> <ul style="list-style-type: none"> वार्ड में बेड पर बेड"गीट नहीं थी। समस्त प्रोटोकॉल पोस्टर नहीं लगाये गये थे। वार्ड की खिड़कियों पर पर्दे नहीं लगे थे। <p>प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस कार्यक्रम-</p> <p>इकाई पर प्रत्येक माह की 9 तारीख को यह दिवस का आयोजन किया जा रहा है। परन्तु चिन्हित की गयी उच्च जाखिम वाली गर्भवती महिलाओं की लाइन लिस्टिंग पृथक रूप से करके उनका फॉलोअप नहीं किया जा रहा है।</p> <p>नोट- एम0आर0 अभियान की वजह से समस्त ए0एन0एम0 की ड्यूटी क्षेत्र में लगायी गयी थी जिस कारण उपकेन्द्र L1 इकाई का भ्रमण नहीं किया जा सका।</p>		
<p>द्वितीय दिवस 22.01.2019</p>	<p>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बांगरमऊ</p> <p>चिकित्सा प्रभारी डा0 मुके"1 सिंह जिला चिकित्सालय में LAQSHA प्र"िक्षण में थे।</p> <p>इकाई में कुल 6 स्टाफ नर्स (जिनमें से 3 संविदा पर) एवं 08 चिकित्सकों की तैनाती है। जिनमें से 01 LMO है। इसके अतिरिक्त 02 फार्मासिस्ट, 01 चीफ फार्मासिस्ट की तैनाती है। एच0ई0ओ0 को AD Office में attach किया गया है। ARO का पद 01.01.2019 से रिक्त है।</p>		<p>प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित।</p>

लेबर रूम –

- लेबर रूम मानकानुसार सुसज्जित पाया गया। समस्त उपकरण जैसे- ऑक्सीजन सिलिण्डर, रेडियन्ट वार्मर, सर्कल मीन, इमरजेंसी ट्रे, डिलवरी किट, पीपीआई0यू0सी0डी0 किट व अन्य सामग्रीयां उपलब्ध पायी गयी।
- समस्त प्रोटोकॉल पोस्टर डिस्प्ले किये गये थे।
- वार्ड में Privacy के लिए पर्दे नहीं लगाये गये थे।
- कलर कोडेड बिन्स उपलब्ध पाये गये।
- स्टाफ नर्स द्वारा पार्टोग्राफ नहीं भरा जा रहा है।
- प्रसव पंजिका पर एम0सी0टी0एस0 नम्बर का अंकन नहीं किया गया था।
- विगत माह इकाई पर कुल 346 प्रसव हुये, जिनमें से 341 live birth है।

पी0एन0सी0 वार्ड–

- वार्ड में बेड पर बेडशीट नहीं थी।
- समस्त प्रोटोकॉल पोस्टर नहीं लगाये गये थे।
- Hep. B के टीके की उपलब्धता नहीं है।
- समुचित साफ सफाई थी।
- प्रत्येक माह की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में आयोजन किया जा रहा है परन्तु HRP के लिए अलग से लाइन लिस्टिंग नहीं की जा रही है।
- शौचालय में साफ-सफाई की कमी थी।



मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद उन्नाव को पर्यवेक्षण के दौरान दृष्टिगत आई बिन्दुओं से अवगत कराया गया। जिला महिला चिकित्सालय भवन के कुछ वार्ड में शीलन (वाटर सिपेज) की समस्या को आपसी समन्वय स्थापित करते हुये शीघ्र दूर कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि जान-माल की हानि से बचा जा सके।

Vipin
08/02/2019

(विपिन कुमार श्रीवास्तव)
कार्यक्रम सहायक

Ranधीर
08/02/19

(रणधीर सिंह)
सहायक अभियन्ता